213108110002

检 测 报 告

报告编号：ZCDW2026080418-03

证书单位：　　尉犁县润泽供排水有限责任公司

样品名称：　　生活饮用水

检测类别：　　委托检测

新疆中测测试有限责任公司

报告日期：2026 年 09 月 08 日

213108110002

检测报告使用声明

1、 报告无“检验检测专用章”无效。

2、 复制报告时，无重新加盖红色“检验检测专用章”、未经签字或涂改均无效。

3、 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责。

4、 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

5、 对检测报告若有异议，应于收到报告 15 日内向我单位提出。无法保存或复现样品不受理申诉。

6、 检测报告数据仅作为本次分析检测之用，未经我单位同意，禁止用作其他用途。

地址：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市经济技术开发区安东路 016 号

邮编：841000

联系电话：0996-2237601

213108110002

新疆中测测试有限责任公司

检 测 报 告

报告编号：ZCDW2026080418-03

项目地址	新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县		
联系人	李权奇	联系电话	16690062227
项目名称	--		
样品名称	生活饮用水	样品性状	无色、透明
样品来源	现场采样	采/送样人	熊睿凡　段运堉
到样（采样）日期	2026-08-17	检测日期	2026-08-17～08-19
取样地点	孔雀社区：管网水		
样品数量	1 组		
备注	1.ND 表示低于检出限。 2.限值引自《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）表 1 生活饮用水水质常规指标及限值；表 2 生活饮用水消毒剂常规指标及限值。 3.方法检出限：用特定分析方法在给定的置信度内可从样品中定性检出待测物质的最低浓度或最小量。 4.本项目所用设备均为公司自有设备。		

编制：　　审核：　　签发：

签发日期：2026 年 09 月 08 日

213108110002

新疆中测测试有限责任公司

检 测 结 果

报告编号：ZCDW2026080418-03

序号	检 测 项 目	单位	样品编号及检测结果	限值	检出限
			DW26080418-03-01		
1	pH	无量纲	7.60	6.5-8.5	-
2	色度	度	ND	15	5
3	臭和味	-	等级（0）强度（无）	无异臭、异味	-
4	浑浊度	NTU	ND	1	0.5
5	肉眼可见物	-	无肉眼可见物	无	-
6	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	-
7	菌落总数	CFU/mL	3	100	-
8	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	-
9	耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	-	-
10	游离氯	mg/L	0.10	2	0.005
11	坐标	-	经度 86.249426 纬度 41.335836	-	-

213108110002

新疆中测测试有限责任公司

检 测 报 告 附 表 一

报告编号：ZCDW2026080418-03

检测项目	检测依据	主检仪器
pH	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 8.1 玻璃电极法	HT-1202 便携式 PH 计 XJZC495
色度	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 4.1 铂-钴标准比色法	-
臭和味	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 6.1 嗅气和尝味法	
浑浊度	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 5.1 散射法-福尔马肼标准	WGZ-3A 浊度仪 XJZC513
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 7.1 直接观察法	-
总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 5.1 多管发酵法	SPX-150B 生化（霉菌）培养箱 XJZC05
菌落总数	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 4.1 平皿计数法	
大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 7.1 多管发酵法	HPD-150A 恒温恒湿培养箱 XJZC129
耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 6.1 多管发酵法	
游离氯	GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 4.2 3,3′,5,5′-四甲基联苯胺比色法	-

**********报告结束**********

检测检验专用章